Однолинейная схема электроснабжения
ООО «Ритм-Б»

Утверждаю
Директор ООО «Ритм-Б»

_____Н.С. Балакший

П/С СЕВЕРНАЯ

2хАСБ 3х240
L - 1183 м

2хАСБ 3х240
L - 1183 м

ТТ 1000/5 — Wh — ЦЭ6850 №552705 08236717

ТТ 1000/5 — Wh — ЦЭ6850 №552705 08237912

Ф-617 — 17

Ф-607 — 37

16 — Ф-618

36 — Ф-604

2хАСБ 3х240
L - 1578 м

ТТ 800/5 — Wh — ЦЭ6850 №552705 08237486

ТТ 800/5 — Wh — ЦЭ6850 №74862670

2хАСБ 3х240
L - 1578 м

ЦРП -2 — ООО «Ритм-Б»

Ф-618 — Ф-604

I с.ш. — II с.ш.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 — 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

НТМИ-6 — НТМИ-6 — ТСН

ТТ 100/5 — Wh — ЦЭ6850М №00725903 8001624

ТТ 100/5 — Wh — ЦЭ6850М №00725903 8001632

АСБ 3х70 — АСБ 3х70 — АСБ 3х70 — АСБ 3х70 — АСБ 3х70 — АСБ 3х70 — АСБ 3х95 L - 700 м — АСБ 3х95 L - 700 м

ТП 23 2х1000 — Ввод 1 — Ввод 2 — 1000 кВА — 1000 кВА — ООО «Ритм-Б»

ТП 22 2х1000 — Ввод 1 — Ввод 2 — 1000 кВА — 1000 кВА — ООО «Ритм-Б»

ТП 21 2х1000 — Ввод 1 — Ввод 2 — 1000 кВА — 1000 кВА — ООО «Ритм-Б»

ТП 19 2х1000 — 1000 кВА — 1000 кВА — ООО «Ритм-Б»

ЗАО «Промтехстрой»

15/618 400 — 400 кВА

16/604 630 — 630 кВА

ТТ 150/5 — Wh — ЦЭ6850М №07215802 0014343

Рту=1030 кВа

ООО «САВ трейд»

Рту=80 кВт

9/618 1000 — 1000 кВА — ООО «Ритм-Б»

2-я Ставропольская КЭЧ — 6/617 100 — 100 кВА — Рту=

ЦРП-3 — ООО «Ритм-Б»

Ф-617 — Ф-607

I с.ш. 15 13 11 9 7 5 3 1 — 2 4 6 8 10 12 II с.ш.

ТТ 50/5 — Wh — Ф68700 №4008

ЦЭ6850М №07221702 08113638

ТТ 400/5 — НТМИ-6

ТТ 100/5 — Wh — ЦЭ6805В №40012289

НТМИ-6

ТТ 400/5 — Wh — ЦЭ6850М №07221702 08114146

ЦРП-20 — ООО «Ритм-Б»

4 5 6 7 8 — 9 10 11 12 13 14 15

НТМИ-6 — ТТ 150/5 — Wh — Ф68700В №4N115819 — НТМИ-6

ТТ 150/5 — Wh — СЕ303 №080188020 0040782

ААШВ 3х240
L - 282 м

ААШВ 3х240
L - 282 м

АСБ 3х50
L - 10 м

ААШВб 3х50
L - 600 м

3х70
L - 225 м

3х70
L - 225 м

ЦРП — ОАО «Теплосеть»

АСБ-6 3*240 — АСБ-6 3*240

КТП — ОАО «Теплосеть» — Рту=2000 кВа

Т-1 1000 кВА — Т-2 1000 кВА

ПС «Песчаная» Ф-702/711

РУ-0,4кВ — ЦЭ6803В №65846372 — АВВГ 4*35 L - 300м

РП-0,4кВ — СЕ 303 S31 №08022804 00054708 — АВВГ 4*35 L - 180м

ТП-4 — СЕ 303 S31 №08022804 00051301 — АВВГ 4*35 L - 180м

ИП Сергеев Ю.В. — Рту=14 кВт

ООО «Европа Плюс Скифы» — Рту=10 кВт

ИП Пронин Б.В. — Рту=14 кВт

320 кВА — ИП Шурупов — Рту=320 кВа

«Водолей»/607 400 — 400 кВА — ИП Степченко В.Г.

ЦЭ6803ВМ №00907203 2004468 — ТТ 200/5

Эксплуатационная ответственность Руб.1

ТТ 75/5 — Wh — СА4У-И672М №627283

ТТ 100/5 — Wh — СА4У-И672М №748417

АВВ 3х120+1х35
L - 16 м

ЗАО ФСК «Гарант» — Рту=80 кВт

ООО КРОН — СА4У-И510 №148013 — ТТ 100/5 — Рту=20 кВт

ИП Беляев А.В. — ТТ 150/5 — ЦЭ6803В №008656 01500572 — Рту=20 кВт

ИП Кравченко Д.Г. — ЦЭ6803В №538557 05628 — Рту=5 кВт

ООО Модем — Рту=40 кВт

ГСК Аква — Рту=5 кВт

АВВГ 3х25+1х16
L - 120 м

КТП 11 2х1000 — 1000 кВА — 1000 кВА — ООО «Ритм-Б»

НОУ ВПО СевКав ГТИ 13/607 1000/750 — 1000 кВА — 750 кВА — Рту=1750кВа

ТТ 50/5 — ЦЭ6308В №5081256

ТТ 200/5 — ЦЭ6308В №5650650

ТТ 200/5 — ЦЭ6308В №5081555

ТТ 200/5 — ЦЭ6308В №5081416

ТТ 200/5 — ЦЭ6308В №5842225

ТТ 200/5 — ЦЭ6308В №4N129107

ООО «Ритм-Б» — ООО «Ритм-Б» — ООО «Ритм-Б» — ООО «Ритм-Б» — ООО «Ритм-Б» — ООО «Ритм-Б»

Синяя черта – граница балансовой принадлежности между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «Ритм-Б»
Красная черта – граница балансовой принадлежности между ООО «Ритм-Б» и сторонними потребителями